



国家防爆

防爆合格证

制造单位 西安西核彩桥实业科技有限公司
(西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层)

产品名称 消火栓按钮

型号规格 J-SAP-M-SB8304/HEX 24VDC 350 μ A

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb

产品标准 Q/XHCQ03-2016

总装图号 XHS-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

1. 本产品使用环境温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。
2. 该产品外壳防护等级: IP66。


中心主任

颁发日期

2021年10月29日

本证有效期

2021年10月29日至2026年10月28日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号